




НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН

**Паспорт
Универсальное крепление
К-06**



ПАСПОРТ

Универсальное крепление К-06

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0151
ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Срок действия с 26.09.2012 до 26.09.2015

1. ОПИСАНИЕ

Универсальное крепление К-06 (рис. 1) предназначено для монтажа на столбы или опоры следующего оборудования:

- Извещатель пожарный пламени ИП329-7-1 «Спектрон-401-Exd-Н/М»;
- Извещатель пожарный пламени ИП 329/330 «Спектрон-601-Exd-Н/М» серия 600;
- Термокожух Релион (ReliON) «ТКВ-400-Н/М», «ТКВ-400П», «ТКВ-300-Н/М», «ТКВ-300П»;
- Оповещатель пожарный речевой «Прометей».




Рис. 1 – Габаритные размеры


Универсальное крепление К-06 выпускается в двух модификациях:

- К-06-Н – изготовлено из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (АISI 304);
- К-06-М – изготовлено из стали Ст3 с порошковым покрытием.

2. МОНТАЖ

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Достать универсальное крепление из упаковки.
2. Проверить комплектность.
3. Определить место крепления, рис. 1.
4. Зафиксировать крепежно-юстировочное устройство (4) необходимого оборудования (3) к скобе (6) при помощи 4-х болтов М8 (5), рис. 2.
5. Закрепить скобу (6) к столбу или опоре (1) при помощи 3 хомутов (2).
6. На крепежно-юстировочное устройство (4) закрепить оборудование (3).



1 – столб или опора; 2 – хомут; 3 – оборудование; 4 – крепежно-юстировочное устройство; 5 – болт М8; 6 – скоба.

Рис. 2 – Общий вид универсального крепления К-06 с оборудованием

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- кронштейн 1 шт.;
- хомут 3 шт.;
- комплект крепежа (болт М8х20, гайка М8, шайба плоская, шайба гровер)..... 4 шт.;
- паспорт СПЕК.732118.094 ПС 1 шт.;

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы универсального крепления 10 лет.

Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р 52350.19 или замена универсального крепления производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Универсальное крепление с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на универсальное крепление; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования универсального крепления должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Упакованное универсальное крепление должен храниться при условии 1 по ГОСТ 15150.

Универсальное крепление может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Универсальное крепление К-06-_____ признано годным к эксплуатации.

ОТК _____

Дата _____

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2Д.
Тел.: (343)379-07-95.
info@spectron-ops.ru, www.spectron-ops.ru



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН