

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-НЗ-20» двухполосный (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели серии «ГЛАГОЛ-НЗ-20» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	220x175x150
Выходная мощность, Вт:	20
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	60-20 000
Звуковое давление, дБ	98
Тип установки:	настенный
Вес, кг	3,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм <sup>2</sup>	1,0

## 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Адрес: 390029 г Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40А, лит. Б

Тел: +7 (800) 707-65-06

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Серия «ГЛАГОЛ-НЗ-20»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 9. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**4.1** Оповещатель должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**4.2** Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-НЗ-20» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям: Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ25.В.04609  
Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-НЗ-20» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ  
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)  
двухполосный  
«ГЛАГОЛ-НЗ-20»**

**ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Адрес: 390029 г Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40А, лит. Б

Тел: +7 (800) 707-65-06

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)



## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Серия «ГЛАГОЛ-НЗ-20»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 9. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

двухполосный  
«ГЛАГОЛ-НЗ-20»

## ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-НЗ-20» двухполосный (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

### 2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели серии «ГЛАГОЛ-НЗ-20» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	220x175x150
Выходная мощность, Вт:	20
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	60-20 000
Звуковое давление, дБ	98
Тип установки:	настенный
Вес, кг	3,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм <sup>2</sup>	1,0

### 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

### 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой	1 шт.
Паспорт	1 экз.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-НЗ-20» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям: Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609  
Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-НЗ-20» - 2,5 года со дня изготовления.  
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.