

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели охранно – пожарные речевые (громкоговорители) серии «ГЛАГОЛ-П» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – встраиваемый в подвесной потолок. Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В (посад. отв.), мм	Вес, кг
П-1	1	90	186 х 45 (163)	0,56
П-3	3	95,5	186 х 45 (163)	0,57
П-5	5	98	186 х 45 (163)	0,58
П-10	10	106	186 х 80 (172)	0,7

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,  
Номинальное напряжение – 30 В, 100 В  
Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц  
Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 0,8 мм<sup>2</sup>  
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.



## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»  
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б  
Тел: 8-800-707-65-06  
e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)  
[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-П-\_\_\_\_\_»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ Г.

М.П.  
Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-П» соответствует образцу

ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно - пожарного речевого «ГЛАГОЛ-П» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ  
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)  
«ГЛАГОЛ-П»  
ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**